

FORMATO A4 - 002

EPS ILO S.A.

LOCALIDAD: 001 - ILO

AÑO: 2013 MES: DICIEMBRE

Zona o Sector de Abastecimiento	Poblacion Servida Habit.	N° Muestras Tomadas periodo	Numero de muestras					Porcentaje de Muestras > = 0.5	Concentracion (mg/l) (Todas las muestras)		
			= 0	> 0 - < 0.3	>= 0.3 - < 0.5	>= 0.5 - < 1.0	>= 1.0		Minimo	Promedio	Maximo
SA1 (CASCO URBANO NORTE)	4612	30				1	29	100.00	0.80000	1.56333	2.00000
SA2 (CASCO URBANO SUR)	6666	12					12	100.00	1.30000	1.75000	2.10000
SA3 (BELLO HORIZONTE-NYLON II)	2562	12				1	11	100.00	0.90000	1.70833	2.20000
SA4 (KENNEDY)	2201	19					19	100.00	1.10000	1.57894	1.70000
SA5 (MIRAMAR PRIMA P,Z)	1197	7					7	100.00	1.20000	1.42857	1.60000
SA6(18 DE MAYO-SANTA CRUZ-NUEVA	1590	10					10	100.00	1.20000	1.39000	1.80000
SA7 (MIRAMAR BAJA-PARQUE	2648	14					14	100.00	1.00000	1.30714	1.70000
SA8 (SAN PEDRO)	1061	15					15	100.00	1.10000	1.34333	1.60000
SB1 (ARENAL A,M-SAN	1701	17					17	100.00	1.20000	1.27058	1.40000
SB2 (CHALACA A,K)	1488	20					20	100.00	1.20000	1.30500	1.50000
SC1 (MIRAMAR PRIMA A,Q-MIRAMAR	3177	23				1	22	100.00	0.90000	1.37826	1.80000
SC2 (CIRCUNVALACION CUAJONE)	582	9				1	8	100.00	0.70000	1.45555	1.80000
SD1 (CIUDAD JARDIN)	557	12					12	100.00	1.00000	1.18333	1.60000
SD2 (VILLA DEL MAR-TUPAC AMARU-SAN	2033	27					27	100.00	1.20000	1.37777	1.80000
SD3 (C.VALLEJO PATILLOS-VALLE	373	5					5	100.00	1.10000	1.28000	1.50000
SD4 (CIUDAD NUEVA)	5305	19					19	100.00	1.10000	1.30526	1.60000
SD5 (TEMPORALES)	492	30				14	16	100.00	0.60000	0.98666	1.30000
SE1 (PAMPA INALAMBRICA)	38470	196				16	180	100.00	0.58000	1.31520	2.00000
TOTAL		477						100.00	0.58000	1.34849	2.20000

Comentarios sobre la desinfección y Acciones tomadas para mejorar la desinfección del agua :

El cloro residual libre en las redes de distribucion vario entre 0.58 y 2.2 mg/l.Se ejecutaron 07 Purgas : 11-12-13 Temporales SA-,C,N,Block H-27,Bloc k E-4,Block J-12,Block N-1,Block X-3 y C. Jardin mz I-27 duracion de cada purga 10 12 minutos

ELABORADO POR :

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ELABORACION